

ESCLARECIMENTO Nº 03

PREGÃO ELETRÔNICO COPEL MSG230007/2023 - Isoladores

Em conformidade com o item 1.8 das Condições Gerais do procedimento licitatório em epígrafe, esclarecemos abaixo os questionamentos formulados por possível Proponente:

Pergunta 01:

Caso o ganhador do pregão referente aos isoladores sobressalentes não seja o mesmo fornecedor da LT, os ensaios de tipo em cadeia deverão ser repetidos?
Caso positivo, os custos serão de responsabilidade do fornecedor ou da MSG?

Resposta 01:

Sim, todos os itens deverão ser entregues com os certificados de ensaios.
Os custos referentes aos ensaios ocorrem por conta do fornecedor.

Resposta formulada pelo **Sr Luis Felipe Freire**.

Este documento passa a ser parte integrante do Edital.

Atenciosamente,

Jeane Cristina Critinunk Sant'Ana
Coordenadora da Disputa / Pregoeira



ePROTOCOLO



Documento: **MSG230007_Esclarecimento_03.pdf**.

Assinatura Simples realizada por: **Jeane Cristina Critinunk Sant Ana (XXX.044.381-XX)** em 12/04/2023 18:52 Local: COPEL/GET/DAP/SGT/DLCG/VCLG.

Inserido ao protocolo **19.982.279-9** por: **Jeane Cristina Critinunk Sant Ana** em: 12/04/2023 18:52.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
bbb7a703195e09a3cb2c62c2d8b33dd5.